

Управдом Юг Подмосковья
Юбилейная д.5

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 387011
Дата последней поверки теплосчетчика

Глод.: - - м3/ч Ду= мм
Гобр.: - - м3/ч Ду= мм
Гп : л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 23.03.2026 по 21.04.2026

Дата	Q Гкал	M1	Масса, тонн. Объем, м3			Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф ошибок
			V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Тр	
23.03.26	1.651	259.94	262.4863	261.99	263.8711	-2.05	44.8	38.4	6.4	0.0	0.0	3.2	0.00	24.00	
24.03.26	1.614	259.70	262.2324	261.81	263.6895	-2.11	44.6	38.3	6.3	0.0	0.0	3.2	0.00	24.00	
25.03.26	1.566	259.60	262.0879	261.68	263.5391	-2.08	44.2	38.1	6.1	0.0	0.0	3.2	0.00	24.00	
26.03.26	1.567	259.55	262.0234	261.68	263.5137	-2.12	44.1	37.9	6.1	0.0	0.0	3.2	0.00	24.00	
27.03.26	1.372	259.49	261.7188	261.55	263.2559	-2.06	42.0	36.6	5.4	0.0	0.0	3.2	0.00	24.00	
28.03.26	1.187	259.19	261.1875	261.26	262.8242	-2.07	39.7	35.0	4.7	0.0	0.0	3.2	0.00	24.00	
29.03.26	1.165	258.85	260.8340	260.93	262.5020	-2.08	39.7	35.1	4.6	0.0	0.0	3.3	0.00	24.00	
30.03.26	1.126	258.85	260.8340	260.98	262.5605	-2.13	39.7	35.2	4.4	0.0	0.0	3.3	0.00	24.00	
31.03.26	1.107	258.98	260.9609	261.11	262.7031	-2.13	39.6	35.3	4.4	0.0	0.0	3.3	0.00	24.00	
01.04.26	1.085	258.56	260.5059	260.64	262.2051	-2.08	39.3	35.1	4.3	0.0	0.0	3.3	0.00	24.00	
02.04.26	1.132	257.62	259.5723	259.65	261.2070	-2.03	39.4	35.0	4.5	0.0	0.0	3.2	0.00	24.00	
03.04.26	1.151	259.00	260.9844	261.07	262.6523	-2.07	39.7	35.2	4.5	0.0	0.0	3.3	0.00	24.00	
04.04.26	1.186	257.86	259.8926	259.93	261.5391	-2.07	40.2	35.5	4.7	0.0	0.0	3.2	0.00	24.00	
05.04.26	1.494	257.38	259.7207	259.40	261.1738	-2.03	43.3	37.4	5.9	0.0	0.0	3.2	0.00	24.00	
06.04.26	1.590	257.31	259.7559	259.30	261.1250	-1.99	44.1	37.9	6.3	0.0	0.0	3.2	0.00	24.00	
07.04.26	1.602	257.26	259.6914	259.25	261.0566	-1.99	44.1	37.8	6.3	0.0	0.0	3.2	0.00	24.00	
08.04.26	1.733	257.21	259.8008	259.20	261.0879	-1.99	45.5	38.6	6.8	0.0	0.0	3.3	0.00	24.00	
09.04.26	2.002	257.24	260.1289	259.17	261.2227	-1.94	48.3	40.4	7.9	0.0	0.0	3.4	0.00	24.00	
10.04.26	2.042	257.19	260.1113	259.09	261.1563	-1.90	48.6	40.5	8.0	0.0	0.0	3.3	0.00	24.00	
11.04.26	1.701	257.19	259.6465	259.12	260.9121	-1.94	44.4	37.7	6.7	0.0	0.1	3.3	0.00	24.00	
12.04.26	1.517	257.22	259.4785	259.14	260.8145	-1.91	42.4	36.4	6.0	0.0	0.0	3.3	0.00	24.00	
13.04.26	1.436	257.18	259.3652	259.09	260.7520	-1.92	41.8	36.1	5.7	0.0	0.0	3.5	0.00	24.00	
14.04.26	1.283	257.16	259.1719	259.11	260.6641	-1.96	40.1	35.0	5.1	0.0	0.1	3.4	0.00	24.00	
15.04.26	1.209	257.93	259.8555	259.89	261.3984	-1.96	39.2	34.5	4.8	0.0	0.0	3.5	0.00	24.00	
16.04.26	1.210	258.63	260.5762	260.58	262.0977	-1.95	39.3	34.6	4.8	0.0	0.1	3.5	0.00	24.00	
17.04.26	1.249	258.71	260.7246	260.63	262.1895	-1.92	39.9	35.0	4.9	0.0	0.1	3.5	0.00	24.00	

18.04.26	1.326	258.65	260.7363	260.56	262.1621	-1.91	40.7	35.5	5.2	0.0	0.1	3.6	0.00	24.00
19.04.26	1.713	258.63	261.1621	260.54	262.3926	-1.91	44.9	38.2	6.7	0.0	0.0	3.6	0.00	24.00
20.04.26	1.955	258.52	261.3340	260.47	262.4746	-1.95	47.5	39.8	7.6	0.0	0.0	3.5	0.00	24.00
21.04.26	1.797	258.55	261.1660	260.47	262.3633	-1.93	45.5	38.5	7.0	0.0	0.0	3.4	0.00	24.00
Итого	43.770	7749.15	7817.7461	7809.31	7861.1055	-60.16	42.6	36.8	5.7	0.0	0.0	3.3	0.00	720.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
21.04.26	24:00	300.408	29759.96	30022.11	30200.37	30316.27	2662.75
23.03.26	00:00	256.638	22010.81	22212.80	22382.62	22455.16	1942.75
Итого		43.770	7749.15	7809.31	7817.75	7861.11	720.00

Отчетный период _____ 720.00 час. Период норм.работы _____ 720.00 час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000 час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000 час.
Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000 час. Период G<min (g) _____ 0.000 час.
Период G>max (G) _____ 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

