

Управдом Юг Подмосковья
Юбилейная 5

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
Дата последующей поверки теплосчетчика
Номер теплосчетчика 387011

Спод.: - м3/ч Ду= мм
Гобр.: - м3/ч Ду= мм
СП : л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 22.04.2026 по 20.05.2026 95.05.26

		Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф	
Дата	Q Ткал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	ошибок
22.04.26	1.596	258.73	261.1719	260.67	262.4668	-1.93	43.8	37.6	6.2	0.0	0.0	3.4	0.00	24.00	
23.04.26	1.569	258.51	260.8906	260.47	262.2480	-1.97	43.5	37.4	6.2	0.0	0.0	3.5	0.00	24.00	
24.04.26	1.840	258.53	261.2422	260.47	262.4258	-1.94	46.5	39.3	7.2	0.0	0.0	3.4	0.00	24.00	
25.04.26	1.503	258.47	260.8125	260.41	262.1641	-1.94	42.9	37.0	5.9	0.0	0.0	3.4	0.00	24.00	
26.04.26	1.409	258.52	260.7070	260.40	262.0449	-1.88	41.5	35.9	5.5	0.0	0.0	3.4	0.00	24.00	
27.04.26	2.063	258.45	261.4746	260.44	262.5762	-1.98	49.2	41.1	8.1	0.0	0.0	3.2	0.00	24.00	
28.04.26	1.889	258.73	261.4727	260.69	262.6621	-1.96	46.8	39.5	7.4	0.0	0.0	3.3	0.00	24.00	
29.04.26	2.020	248.80	251.6094	250.52	252.4824	-1.72	48.3	40.1	8.2	0.0	0.0	3.5	0.00	24.00	
30.04.26	1.837	244.53	247.0625	246.16	247.9512	-1.63	46.3	38.7	7.6	0.0	0.0	3.6	0.00	24.00	
01.05.26	1.583	244.54	246.8086	246.16	247.8008	-1.62	43.5	36.9	6.6	0.0	0.0	3.6	0.00	24.00	
02.05.26	1.326	245.63	247.6563	247.27	248.8047	-1.64	41.1	35.6	5.5	0.0	0.0	3.9	0.00	24.00	
03.05.26	1.078	246.73	248.5664	248.40	249.8633	-1.67	39.2	34.7	4.5	0.0	0.0	4.0	0.00	24.00	
04.05.26	0.976	254.39	256.2891	256.36	257.9141	-1.96	39.2	35.2	3.9	0.0	0.0	4.3	0.00	24.00	
05.05.26	0.362	101.65	102.4141	102.53	103.1602	-0.88	39.1	35.4	3.7	0.0	0.0	3.3	10.31	13.69	
06.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.8	22.8	-0.0	0.0	0.1	1.7	24.00	0.00	
07.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.8	22.8	0.0	0.0	0.1	1.2	24.00	0.00	
08.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.8	22.8	0.0	0.0	0.1	0.8	24.00	0.00	
09.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.8	21.9	-0.1	0.0	0.1	0.5	24.00	0.00	
10.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.8	20.8	-0.1	0.0	0.1	0.5	24.00	0.00	
11.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.1	20.1	-0.0	0.0	0.1	0.5	24.00	0.00	
12.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.4	20.3	0.0	0.0	0.1	0.5	24.00	0.00	
13.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.8	20.8	0.0	0.0	0.1	0.5	24.00	0.00	
14.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.4	21.4	0.0	0.0	0.1	0.5	24.00	0.00	
15.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.8	21.8	-0.0	0.0	0.1	0.5	24.00	0.00	
16.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.0	22.0	-0.0	0.0	0.1	0.4	24.00	0.00	
17.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.2	22.2	-0.0	0.0	0.1	0.4	24.00	0.00	
18.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.7	22.7	-0.0	0.0	0.1	0.4	24.00	0.00	

19.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.9	22.9	-0.1	0.0	0.1	0.3	24.00	0.00	D
20.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.2	23.2	-0.0	0.0	0.1	0.3	24.00	0.00	D
Итого	21.052	3396.22	3428.1777	3420.95	3444.5645	-24.73	43.8	37.6	6.3	0.0	0.1	2.0	370.31	325.69	370.31

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
20.05.26	24:00	321.460	33156.18	33443.06	33628.54	33760.83	2988.44
22.04.26	00:00	300.408	29759.96	30022.11	30200.37	30316.27	2662.75
Итого		21.052	3396.22	3420.95	3428.18	3444.56	325.69

Отчетный период _____ 696.00_ час. Период норм.работы _____ 325.69_ час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_ час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000_ час.
Период t2-t1 < min (D) _____ 370.308_ час. Период G<min (G) _____ 0.000_ час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

