Я ТеплоСчет и расчет
+7(926)026-0076
с нами выгодно и удобно

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе ГВС

за период с 22.09.2026 по 20.10.2026

Управдом На Подмосковье

Адрес: г. Серпухов, ул. Юбилейная, д. 5 - ГВС

Потребитель

Прибор учета: КМ-5-4 № 385824

Дата	Тепло (Гкал), Q		Объем, м³		ГВС, м³	Температура, °С			Давление, ати		Наработка, Траб, ч.
	Qобщ	Qгвс	V1	V2	V1-V2	t1	t2	t1-t2	P1	P2	
22.09.2026	1,1426	0,7434	114,070	102,156	11,914	64,2	59,1	5,1	0,1	5,0	24,00
23.09.2026	1,1878	0,7963	114,023	101,262	12,762	64,2	59,1	5,2	-0,0	5,0	24,00
24.09.2026	1,1740	0,7841	113,918	101,352	12,566	64,0	58,9	5,2	-0,1	5,0	24,00
25.09.2026	1,1056	0,7308	113,422	101,711	11,711	63,0	57,9	5,0	-0,1	5,0	24,00
26.09.2026	1,1109	0,7544	113,797	101,707	12,090	61,9	56,9	5,0	-0,0	5,0	24,00
27.09.2026	1,2681	0,9245	115,805	100,988	14,816	62,9	57,8	5,0	-0,0	5,0	24,00
28.09.2026	1,1727	0,7919	114,391	101,699	12,691	63,4	58,3	5,1	0,0	5,0	24,00
29.09.2026	1,1877	0,9450	116,953	101,809	15,145	59,8	55,4	4,4	0,0	5,0	24,00
30.09.2026	1,1322	0,7637	115,113	102,875	12,238	62,5	57,5	5,0	0,0	5,0	24,00
01.10.2026	1,2515	0,8702	116,152	102,207	13,945	63,7	58,5	5,2	0,0	5,0	24,00
02.10.2026	1,2125	0,7876	115,609	102,988	12,621	65,0	59,6	5,3	0,1	5,0	24,00
03.10.2026	1,2094	0,8049	115,676	102,777	12,898	64,5	59,3	5,2	0,1	5,0	24,00
04.10.2026	1,2552	0,9024	116,770	102,309	14,461	63,3	58,3	5,0	0,1	5,0	24,00
05.10.2026	1,1735	0,8417	116,238	102,750	13,488	62,3	57,5	4,8	0,1	5,0	24,00
06.10.2026	1,1331	0,7917	115,500	102,812	12,688	62,4	57,6	4,8	0,1	5,0	24,00
07.10.2026	1,1543	0,7846	115,145	102,570	12,574	63,6	58,7	4,9	0,1	5,0	24,00
08.10.2026	1,0924	0,7500	111,602	99,582	12,020	62,4	57,7	4,7	0,3	5,0	23,51
09.10.2026	1,0762	0,7766	116,074	103,629	12,445	63,9	59,7	4,1	0,1	5,0	24,00
10.10.2026	1,1339	0,7973	118,828	106,051	12,777	63,6	59,3	4,4	0,2	5,0	23,73
11.10.2026	1,2635	0,8748	120,242	106,223	14,020	65,0	60,1	4,9	0,2	5,0	24,00
12.10.2026	1,1317	0,7186	116,629	105,113	11,516	65,3	60,3	5,0	0,2	5,0	24,00
13.10.2026	1,2471	0,8473	118,160	104,582	13,578	65,4	60,4	5,0	0,2	5,0	24,00
14.10.2026	1,1668	0,7291	116,902	105,219	11,684	66,2	61,0	5,1	0,2	5,0	24,00
15.10.2026	1,2555	0,8292	117,848	104,559	13,289	65,8	60,6	5,2	0,2	5,0	24,00
16.10.2026	1,2065	0,7663	116,406	104,125	12,281	66,3	61,0	5,3	0,2	5,0	24,00
17.10.2026	1,1758	0,7464	115,328	103,367	11,961	65,7	60,5	5,2	0,2	5,0	24,00
18.10.2026	1,1835	0,8078	108,527	95,582	12,945	65,8	60,7	5,1	0,2	5,0	22,20
19.10.2026	1,1981	0,7902	115,977	103,312	12,664	65,1	60,0	5,1	0,2	5,0	24,00
20.10.2026	1,2209	0,8024	116,230	103,371	12,859	65,3	60,1	5,2	0,3	5,0	24,00
Итого:	**34,2231**	**23,2533**	**3351,336**	**2978,688**	**372,648**	**64,0**	**59,0**	**5,0**	**0,1**	**5,0**	**693,43**

Показания интеграторов (нарастающим итогом)

Дата и время	Q, ГКал	M1, т	M2, т	V1, м³	V2, м³	Время раб., ч
22.09.2026 00:00	310,0768	44348,816	41184,793	45194,340	41893,523	6035,02
21.10.2026 00:00	344,2998	47636,816	44115,980	48545,676	44872,211	6728,45
Итого	**34,2231**	**3288,000**	**2931,188**	**3351,336**	**2978,688**	**693,43**

Отчетный период: **696,00** ч.

Время работы: **693,43** ч.

Сумма времен отказа: **2,57** ч.

Vдосч.= **374,028** м³

Qгвс.досч.= **23,3393** Гкал

Представитель потребителя: Яминский М. Н.

Представитель снабж. организации: