

Управдом Юг Подмосковья
Юбилейная д.7

Тип теплосчетчика_КМ-5-2_____Версия_02.30_____Номер теплосчетчика_385639
Дата последней поверки теплосчетчика_____

Гпод.: 0.036 - 60.0_м3/ч Ду=_____мм
Гобр.: 0.036 - 60.0_м3/ч Ду=_____мм
Гп : 10_____л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с_23.03.2026_по_21.04.2026_

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Объем, м3	Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2		M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
23.03.26	3.296	514.88	519.7813	516.56	520.1914	-1.68	44.4	38.0	6.4	0.0	7.2	6.1	0.00	24.00		
24.03.26	3.277	514.69	519.5547	516.33	519.9336	-1.64	44.2	37.9	6.4	0.0	7.2	6.2	0.00	24.00		
25.03.26	3.197	514.61	519.3984	516.16	519.7148	-1.55	43.9	37.7	6.2	0.0	7.2	6.1	0.00	24.00		
26.03.26	3.105	514.72	519.3945	516.18	519.6797	-1.46	43.4	37.3	6.0	0.0	7.1	6.1	0.00	24.00		
27.03.26	2.618	514.48	518.6016	515.93	519.1094	-1.45	40.7	35.6	5.1	0.0	7.1	6.1	0.00	24.00		
28.03.26	2.439	513.39	517.2109	514.75	517.7500	-1.36	39.3	34.5	4.7	0.0	7.2	6.1	0.00	24.00		
29.03.26	2.372	513.21	517.0430	514.54	517.5625	-1.33	39.3	34.7	4.6	0.0	7.1	6.1	0.00	24.00		
30.03.26	2.321	513.41	517.2383	514.79	517.8242	-1.38	39.3	34.8	4.5	0.0	7.1	6.1	0.00	24.00		
31.03.26	2.290	513.91	517.7383	515.26	518.3008	-1.35	39.3	34.9	4.4	0.0	7.1	6.1	0.00	24.00		
01.04.26	2.255	512.52	516.2891	513.93	516.9219	-1.41	39.0	34.6	4.4	0.0	7.1	6.1	0.00	24.00		
02.04.26	2.381	510.77	514.5859	512.21	515.2031	-1.44	39.4	34.7	4.7	0.0	7.1	6.1	0.00	24.00		
03.04.26	2.409	513.23	517.0820	514.62	517.6484	-1.39	39.5	34.8	4.7	0.0	7.1	6.1	0.01	23.99	U	
04.04.26	2.474	511.34	515.3242	512.79	515.8906	-1.45	40.1	35.3	4.8	0.0	7.1	6.1	0.00	24.00		
05.04.26	3.258	510.32	515.0625	511.60	515.1094	-1.29	44.0	37.6	6.4	0.0	7.1	6.1	0.00	24.00		
06.04.26	3.222	510.30	514.9922	511.57	515.0469	-1.27	43.7	37.4	6.3	0.0	7.1	6.1	0.00	24.00		
07.04.26	3.392	510.29	515.1563	511.60	515.1563	-1.31	44.4	37.8	6.6	0.0	7.1	6.1	0.00	24.00		
08.04.26	3.417	510.04	514.9336	511.32	514.8984	-1.29	44.7	38.0	6.7	0.0	7.1	6.1	0.00	24.00		
09.04.26	4.141	510.02	515.7266	511.28	515.3008	-1.26	48.5	40.4	8.1	0.0	7.2	6.1	0.00	24.00		
10.04.26	3.946	510.14	515.6133	511.41	515.3047	-1.27	47.5	39.7	7.7	0.0	7.2	6.1	0.00	24.00		
11.04.26	3.367	509.95	514.6875	511.27	514.7344	-1.32	44.0	37.4	6.6	0.0	7.1	6.1	0.00	24.00		
12.04.26	3.004	509.92	514.2461	511.18	514.4141	-1.27	41.9	36.1	5.9	0.0	7.1	6.1	0.00	24.00		
13.04.26	2.746	509.93	514.0273	511.22	514.3281	-1.29	40.7	35.4	5.4	0.0	7.1	6.1	0.00	24.00		
14.04.26	2.534	509.75	513.5859	511.11	514.0703	-1.35	39.5	34.6	5.0	0.0	7.1	6.1	0.00	24.00		
15.04.26	2.420	511.89	515.6250	513.22	516.1445	-1.33	38.9	34.2	4.7	0.0	7.1	6.1	0.00	24.00		
16.04.26	2.508	512.57	516.4414	514.01	517.0039	-1.44	39.5	34.6	4.9	0.0	7.1	6.1	0.00	24.00		
17.04.26	2.440	512.69	516.5078	514.06	517.0352	-1.37	39.3	34.6	4.7	0.0	7.1	6.1	0.00	24.00		
18.04.26	2.815	512.66	516.8906	514.02	517.2305	-1.36	41.4	35.9	5.5	0.0	7.2	6.1	0.00	24.00		

19.04.26	3.525	512.68	517.6875	513.91	517.5742	-1.23	45.2	38.4	6.9	0.0	7.2	6.2	0.00	24.00
20.04.26	3.947	512.82	518.3164	514.04	517.9609	-1.21	47.4	39.7	7.7	0.0	7.2	6.1	0.00	24.00
21.04.26	3.613	512.61	517.7031	513.90	517.5898	-1.29	45.4	38.4	7.0	0.0	7.2	6.1	0.00	24.00
Итого	88.728	15363.7	15496.4453	15404.7	15504.6328	-41.02	42.3	36.5	5.8	0.0	7.1	6.1	0.01	719.99

Q = 88,728 т/ч

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
21.04.26	24:00	597.393	5882.48	59041.30	59726.28	59608.40	2658.00
23.03.26	00:00	508.665	43518.75	43636.55	44229.84	44103.77	1938.01
Итого		88.728	15363.73	15404.75	15496.45	15504.63	719.99

Отчетный период _____ 720.00_ час. Период норм. работы _____ 719.99_ час.

Период отключения питания (U) _____ 0.010_ час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000_ час.
Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_ час. Период G<min (g) _____ 0.000_ час.
Период G>max (G) _____ 0.000_ час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

