

Управдом Юг Подмосковья
Юбилейная 7

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 385639
Дата последней поверки теплосчетчика

СПОД.: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду= мм
Гобр.: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду= мм
ГП : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения
с 22.04.2026 по 20.05.2026

			Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		
Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txb	П1 P2		Неаб. Тн	Работы Тр	Классиф ошибок
											атм	атм			
22.04.26	2.762	512.83	517.0781	514.13	517.3750	-1.30	41.3	35.9	5.4	0.0	7.1	6.1	0.00	24.00	
23.04.26	3.457	512.53	517.4570	513.81	517.4336	-1.28	44.9	38.1	6.7	0.0	7.2	6.2	0.00	24.00	
24.04.26	3.746	512.54	517.8477	513.76	517.5820	-1.22	46.5	39.2	7.3	0.0	7.2	6.1	0.00	24.00	
25.04.26	2.608	503.14	507.1523	504.40	507.4648	-1.25	40.5	35.4	5.2	0.0	7.1	6.1	0.46	23.54	У
26.04.26	3.258	512.92	517.6289	514.22	517.6797	-1.30	43.4	37.1	6.3	0.0	7.1	6.1	0.00	24.00	
27.04.26	4.107	513.51	519.2422	514.67	518.7461	-1.16	48.4	40.4	8.0	0.0	7.1	6.1	0.00	24.00	
28.04.26	3.888	513.54	518.8828	514.71	518.5469	-1.17	46.7	39.1	7.6	0.0	7.2	6.2	0.00	24.00	
29.04.26	4.041	489.28	494.6094	490.34	494.0625	-1.06	47.9	39.6	8.3	0.0	7.2	6.3	0.00	24.00	
30.04.26	3.665	485.80	490.6719	486.97	490.4063	-1.17	45.8	38.2	7.5	0.0	7.1	6.2	0.00	24.00	
01.05.26	3.018	485.07	489.2305	486.21	489.2813	-1.15	42.2	36.0	6.2	0.0	7.0	6.1	0.00	24.00	
02.05.26	2.531	487.16	490.9414	488.38	491.2500	-1.22	40.0	34.8	5.2	0.0	7.0	6.1	0.00	24.00	
03.05.26	2.213	490.20	493.7656	491.39	494.2070	-1.19	38.8	34.3	4.5	0.0	7.0	6.1	0.00	24.00	
04.05.26	2.037	510.68	514.4141	512.00	515.0469	-1.31	38.9	34.9	4.0	0.0	7.2	6.2	0.00	24.00	
05.05.26	0.339	86.73	87.3516	86.98	87.4922	-0.25	38.6	34.7	3.9	0.0	3.3	3.2	0.00	24.00	
06.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.1	22.5	-0.4	0.0	2.6	2.7	0.00	24.00	
07.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.0	22.7	-0.7	0.0	2.5	2.7	0.00	24.00	
08.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.4	22.1	-0.8	0.0	2.4	2.6	0.00	24.00	
09.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.4	20.4	-1.0	0.0	2.3	2.5	0.00	24.00	
10.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	18.3	19.3	-1.0	0.0	2.2	2.5	0.00	24.00	
11.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	18.0	19.2	-1.2	0.0	2.1	2.4	0.00	24.00	
12.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	18.7	19.8	-1.1	0.0	2.1	2.4	0.00	24.00	
13.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.4	20.4	-1.0	0.0	2.0	2.3	0.00	24.00	
14.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.5	21.5	-1.1	0.0	2.0	2.3	0.00	24.00	
15.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.9	22.0	-1.1	0.0	2.0	2.3	0.00	24.00	
16.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.7	21.9	-1.1	0.0	2.0	2.2	0.00	24.00	
17.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.9	22.0	-1.1	0.0	2.0	2.2	0.00	24.00	

18.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.9	23.0	-1.1	0.0	2.0	2.2	0.01	23.99
19.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.2	23.3	-1.0	0.0	2.0	2.2	0.00	24.00
20.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.8	23.8	-1.0	0.0	2.0	2.2	0.00	24.00
Итого	41.670	6615.93	6676.2734	6631.97	6676.5742	-16.04	43.4	37.1	6.3	0.0	4.4	4.1	0.47	695.53	0.47	

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
20.05.26	24:00	639.063	65498.41	65673.27	66402.55	66284.98	3353.53
22.04.26	00:00	597.393	58882.48	59041.30	59726.28	59608.40	2658.00
Итого		41.670	6615.93	6631.97	6676.27	6676.57	695.53

711-8362,
7P = 38654e,
Q = 41, 727 л/час

Отчетный период _____ 696.00_час. Период норм. работы _____ 695.53_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.471_час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000_час.
Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_час. Период G<min (g) _____ 0.000_час.
Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

