Я ТеплоСчет и расчет
+7(926)026-0076
с нами выгодно и удобно

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе ГВС

за период с 22.09.2026 по 20.10.2026

Управом Ак Подмосковья

Адрес: г. Серпухов, ул. Юбилейная, д. 7 - ГВС

Потребитель:

Прибор учета: КМ-5-4 № 388071

Дата	Тепло (Гкал), Q		Объем, м³		ГВС, м³	Температура, °С			Давление, ати		Наработка, Траб, ч.
	Qобщ	Qгвс	V1	V2	V1-V2	t1	t2	t1-t2	P1	P2	
22.09.2026	2,0488	1,4198	136,578	113,824	22,754	64,2	56,9	7,3	0,1	0,0	24,00
23.09.2026	1,8597	1,2029	133,547	114,270	19,277	64,2	56,9	7,3	0,1	0,0	24,00
24.09.2026	2,0755	1,4484	136,824	113,613	23,211	63,9	56,5	7,4	0,1	0,0	24,00
25.09.2026	1,8649	1,2548	133,918	113,809	20,109	62,4	55,1	7,3	0,1	0,0	24,00
26.09.2026	1,9895	1,4118	135,953	113,328	22,625	62,5	55,3	7,2	0,1	0,0	24,00
27.09.2026	2,1486	1,5880	139,039	113,590	25,449	62,8	55,6	7,2	0,1	0,0	24,00
28.09.2026	2,1762	1,5315	138,316	113,773	24,543	64,8	57,3	7,5	0,1	0,0	24,00
29.09.2026	1,7949	1,4184	138,234	115,504	22,730	58,1	52,0	6,1	0,1	0,0	24,00
30.09.2026	1,9649	1,3367	136,535	115,113	21,422	63,0	55,6	7,4	0,1	0,0	24,00
01.10.2026	2,0314	1,3489	136,512	114,895	21,617	64,7	57,1	7,6	0,1	0,0	24,00
02.10.2026	2,0268	1,3297	137,117	115,809	21,309	65,0	57,4	7,6	0,1	0,0	24,00
03.10.2026	2,0523	1,4242	137,898	115,074	22,824	64,2	56,9	7,3	0,1	0,0	24,00
04.10.2026	2,0945	1,5273	139,566	115,090	24,477	63,1	56,1	7,1	0,1	0,0	24,00
05.10.2026	1,9443	1,4135	137,660	115,008	22,652	62,0	55,2	6,8	0,1	0,0	24,00
06.10.2026	1,9330	1,3677	136,945	115,027	21,918	62,8	55,9	6,9	0,1	0,0	24,00
07.10.2026	2,0435	1,4674	137,836	114,320	23,516	63,3	56,2	7,1	0,1	0,0	24,00
08.10.2026	1,9763	1,5003	137,301	113,258	24,043	62,4	56,1	6,3	0,1	0,0	23,48
09.10.2026	1,7070	1,2068	139,402	120,062	19,340	64,2	58,6	5,6	0,1	0,0	24,00
10.10.2026	1,9503	1,4986	142,891	118,875	24,016	63,7	58,2	5,5	0,1	0,0	23,73
11.10.2026	2,0192	1,5056	142,543	118,414	24,129	65,0	59,0	6,0	0,1	0,0	24,00
12.10.2026	1,9832	1,4320	139,816	116,867	22,949	65,4	59,2	6,3	0,1	0,0	24,00
13.10.2026	1,9771	1,3999	139,465	117,031	22,434	65,4	59,0	6,5	0,1	0,0	24,00
14.10.2026	1,9370	1,2967	138,281	117,500	20,781	65,9	59,1	6,8	0,1	0,0	24,00
15.10.2026	1,9409	1,3053	138,387	117,469	20,918	65,9	59,1	6,8	0,1	0,0	24,00
16.10.2026	1,9213	1,2507	136,289	116,246	20,043	66,1	59,0	7,1	0,1	0,0	24,00
17.10.2026	2,0283	1,3838	137,746	115,570	22,176	65,7	58,6	7,1	0,1	0,0	24,00
18.10.2026	1,7385	1,3404	103,695	82,215	21,480	65,7	59,0	6,7	0,1	0,0	17,06
19.10.2026	1,9292	1,2902	136,609	115,934	20,676	65,0	58,0	7,0	0,1	0,0	24,00
20.10.2026	1,9816	1,3216	137,359	116,180	21,180	65,3	58,1	7,2	0,1	0,0	24,00
Итого:	**57,1388**	**40,2229**	**3962,266**	**3317,668**	**644,598**	**64,0**	**57,1**	**6,9**	**0,1**	**0,0**	**688,28**

Показания интеграторов (нарастающим итогом)

Дата и время	Q, ГКал	M1, т	M2, т	V1, м³	V2, м³	Время раб., ч
22.09.2026 00:00	504,8987	51689,039	46668,102	52686,078	47445,703	5904,21
21.10.2026 00:00	562,0375	55576,402	49934,934	56648,344	50763,571	6592,48
Итого	**57,1388**	**3887,363**	**3266,832**	**3962,266**	**3317,668**	**688,28**

Отчетный период: **696,00** ч.

Время работы: **688,28** ч.

Сумма времен отказа: **7,72** ч.

Vдосч.= **651,831** м³

Qгвс.досч.= **40,6743** Гкал

Представитель потребителя: Яминский М. Н.

Представитель снабж. организации: