ТеплоСчет и расчет +7(926)026-0076
с нами выгодно и удобно

21.10.2026
10:18:36

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя с системе отопления

за период с 22.09.2026 по 20.10.2026

Адрес: г. Серпухов, ул. Юбилейная, д. 7 - Теплоснабжение

Потребитель: Управдом Юг Подмосковья

Прибор учета: КМ-5-2 № 385639

Дата	Тепл. эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, гр.°С			Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	Нераб. Тн	Работы Тр	
22.09.2026										
23.09.2026										
24.09.2026										
25.09.2026										
26.09.2026										
27.09.2026										
28.09.2026										
29.09.2026										
30.09.2026					16,9	17,5	-0,6			
01.10.2026	0,0000	0,00	0,00	0,00	16,9	17,5	-0.6	0,0	24,0	
02.10.2026	1,5842	375,36	377,16	-1,79	38,5	34,3	4,2	0,0	24,0	
03.10.2026	2,9224	624,55	627,50	-2,95	41,8	37,2	4,7	0,0	24,0	
04.10.2026	2,5944	588,16	590,52	-2,36	41,1	36,7	4,4	0,0	24,0	
05.10.2026	2,0366	555,19	557,25	-2,06	38,8	35,2	3,6	0,0	24,0	
06.10.2026	1,8860	530,74	532,53	-1,79	38,9	35,4	3,5	0,0	24,0	
07.10.2026	1,9824	523,84	525,41	-1,56	39,7	35,9	3,8	0,0	24,0	
08.10.2026	2,0143	508,04	509,62	-1,59	40,0	36,0	3,9	0,1	23,9	
09.10.2026	1,8688	518,99	520,50	-1,51	38,6	35.0	3,6	0,0	24,0	
10.10.2026	2,0082	510,12	511,63	-1,52	39,2	35,3	3,9	0,0	24,0	
11.10.2026	1,9108	517,58	519,16	-1,59	38,6	34,9	3,7	0,0	24,0	
12.10.2026	1,8536	523,84	525,26	-1,42	38,6	35,1	3,5	0,0	24,0	
13.10.2026	1,9985	533,15	535,05	-1,91	38,6	34,9	3,7	0,0	24,0	
14.10.2026	2,0814	536,29	538,40	-2,11	38,6	34,7	3,9	0,0	24,0	
15.10.2026	2,1175	535,93	537,98	-2,05	38,5	34,6	3,9	0,0	24,0	
16.10.2026	2,1220	538,05	539,09	-1,04	38,5	34,6	3,9	0,0	24,0	
17.10.2026	2,0745	542,28	544,42	-2,14	38,6	34,7	3,8	0,0	24,0	
18.10.2026	1,6192	437,53	439,23	-1,70	38,6	34,9	3,7	4,6	19,4	
19.10.2026	2,1497	538,32	540,40	-2,08	38,9	34,9	4.0	0,0	24,0	
20.10.2026	2,7944	537,29	539,32	-2,03	42,5	37,4	5,2	0,0	24,0	
Итого:	**39,6189**	**9975,25**	**10010,44**	**-35,18**	**37,2**	**33,7**	**3,5**	**220,7**	**475,3**	

Тн = 456 г
Тр = 451,3 г

Показания интеграторов (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
01.10.2026	639,0629	65498,41	65673,27	6449,25
21.10.2026	678,6818	75473,66	75683,71	6924,52
Итого:	**39,6189**	**9975,25**	**10010,44**	**475,27**

Отчетный период: **696,00** ч.
Время работы: **475,27** ч.
Суммарное время отказа: **220,73** ч.

Q = 40,032 Гкал

Представитель потребителя: _____

Представитель поставщика: _____