

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с **22.04.2026** по **20.05.2026**

Потребитель:

Адрес объекта:

Теплосчетчик МКТС: № 011430-1


Версия МКТС: 2.51

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
22.04.26	5.168	1472.50	1472.50	-0.05	35.8	32.3	3.5	7.2	5.8	21.86	2.14	Dt
23.04.26	7.855	1237.50	1237.75	-0.14	44.0	37.6	6.3	7.3	5.8	18.38	5.62	Dt
24.04.26	9.668	1603.75	1603.75	-0.10	45.7	39.7	6.0	7.3	5.9	23.83	0.17	Dt
25.04.26	9.219	1570.25	1569.25	0.90	45.2	39.3	5.9	7.2	5.8	23.54	0.47	ЭлDt
26.04.26	9.313	1603.50	1602.25	1.17	45.1	39.3	5.8	7.2	5.8	24.00	0.00	
27.04.26	11.094	1602.75	1601.75	1.19	49.0	42.1	6.9	7.2	5.8	24.00	0.00	
28.04.26	9.727	1603.00	1601.75	1.22	45.5	39.5	6.0	7.2	5.8	24.00	0.00	
29.04.26	10.609	1602.50	1601.50	1.16	47.4	40.8	6.6	7.4	6.0	24.00	0.00	
30.04.26	9.816	1602.75	1601.50	1.07	46.0	39.9	6.1	7.3	5.9	24.00	0.00	
01.05.26	9.359	1601.75	1601.00	0.96	45.3	39.4	5.8	7.2	5.8	24.00	0.00	
02.05.26	8.438	1600.25	1599.25	0.94	43.8	38.6	5.3	7.2	5.8	24.00	0.00	
03.05.26	7.789	1600.50	1599.50	0.84	43.4	38.6	4.8	7.3	5.9	24.00	0.00	
04.05.26	7.707	1621.25	1620.50	0.80	44.5	39.8	4.7	7.3	5.9	24.00	0.00	
05.05.26	2.613	579.25	579.00	0.25	44.4	39.9	4.5	3.3	2.6	24.00	0.00	
06.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	25.0	25.8	-0.8	1.2	0.8	24.00	0.00	
07.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	23.4	24.6	-1.2	1.4	0.9	24.00	0.00	
08.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	23.2	24.5	-1.3	1.4	0.9	24.00	0.00	
09.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	21.9	23.1	-1.2	1.3	0.8	24.00	0.00	
10.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	20.9	22.1	-1.2	1.3	0.8	24.00	0.00	
11.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	20.7	21.9	-1.2	1.3	0.8	24.00	0.00	
12.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	20.8	22.0	-1.2	1.3	0.8	24.00	0.00	
13.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	21.2	22.4	-1.3	1.3	0.9	24.00	0.00	
14.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	21.6	22.9	-1.3	1.3	0.9	24.00	0.00	
15.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	22.0	23.3	-1.3	1.3	0.9	24.00	0.00	
16.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	22.3	23.6	-1.4	1.3	0.9	24.00	0.00	
17.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	22.6	24.0	-1.4	1.3	0.9	24.00	0.00	
18.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	22.9	24.3	-1.4	1.3	1.0	23.99	0.01	ЭлDt
19.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	22.9	24.1	-1.2	1.3	0.9	24.00	0.00	
20.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	23.7	25.0	-1.3	1.3	1.0	24.00	0.00	
Итого:	118.375	20901.50	20891.25	10.21	44.7	39.1	5.6	4.0	3.2	687.59	8.41	ЭлDt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
20.05.26 24:00	33747.836	3701076.00	3708381.25	97273.58
21.04.26 24:00	33629.461	3680174.50	3687490.00	96585.99
Итого:	118.375	20901.50	20891.25	687.59

Отчетный период: **696.00** чВремя работы: **687.59** чСуммарное время отказа: **8.41** ч = $\frac{0.44}{\text{Откл.эл-пит. (Эл)}} + \frac{0.00}{\text{Неисправн. (He)}} + \frac{0.00}{\text{Gv<min (DG)}} + \frac{0.00}{\text{Gv>max (DG)}} + \frac{7.96}{\text{dt<min (Dt)}}$ Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: **1.37**

-25,723