

Организация: _____
 Адрес: **Юбилейная 7**
 Тип теплосчётчика: **КМ5-2** Версия _____
 Дата последующей поверки _____

Номер абонента: _____
 Телефон: _____
 Номер **385639**

Посуточная ведомость учёта параметров теплопотребления

с 18/02/22 п 17/03/22

Дата	Q, Гкал	Масса, т				Температура,			Давлен.,		Время, час		Ошибки
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подм	t1	t2	t1-t2	P1	P2	Нераб Тн	Работ Тр	
18/02/22	4,485	486,45	487,69	---	1,24	51,0	41,8	9,2	7,1	6,1	0,0	24,0	
19/02/22	4,690	486,23	487,49	---	1,27	52,3	42,6	9,6	7,2	6,1	0,0	24,0	
20/02/22	4,728	486,40	487,51	---	1,11	52,4	42,6	9,7	7,2	6,1	0,0	24,0	
21/02/22	4,699	486,15	487,19	---	1,04	52,4	42,7	9,7	7,2	6,1	0,0	24,0	
22/02/22	4,094	495,02	496,18	---	1,16	49,0	40,7	8,3	7,2	6,0	0,0	24,0	
23/02/22	4,775	507,54	508,81	---	1,27	52,4	43,0	9,4	7,3	6,1	0,0	24,0	
24/02/22	5,045	482,13	483,17	---	1,04	54,2	43,7	10,5	7,2	6,1	0,0	24,0	
25/02/22	5,227	473,56	474,58	---	1,03	55,4	44,4	11,0	7,2	6,1	0,0	24,0	
26/02/22	4,977	473,54	474,53	---	0,98	54,2	43,7	10,5	7,2	6,1	0,0	24,0	
27/02/22	4,990	459,61	460,65	---	1,05	54,3	43,5	10,8	7,1	6,1	0,0	24,0	
28/02/22	5,489	499,95	501,12	---	1,17	56,2	45,2	11,0	7,3	6,2	0,0	24,0	
01/03/22	5,328	471,32	472,36	---	1,03	55,9	44,6	11,3	7,1	6,1	0,0	24,0	
02/03/22	5,183	461,77	462,66	---	0,89	55,6	44,3	11,2	7,0	6,0	0,0	24,0	
03/03/22	5,127	461,85	462,91	---	1,06	55,4	44,3	11,1	7,0	6,0	0,0	24,0	
04/03/22	5,533	461,58	462,48	---	0,89	57,6	45,6	12,0	7,0	6,1	0,0	24,0	
05/03/22	5,245	461,29	462,27	---	0,97	55,7	44,4	11,4	7,1	6,1	0,0	24,0	
06/03/22	5,606	461,52	462,42	---	0,90	57,7	45,6	12,1	7,1	6,1	0,0	24,0	
07/03/22	5,070	461,37	462,28	---	0,91	54,7	43,7	11,0	7,1	6,1	0,0	24,0	
08/03/22	5,656	461,25	462,18	---	0,92	57,8	45,6	12,3	7,1	6,1	0,0	24,0	
09/03/22	6,322	461,13	462,02	---	0,89	61,1	47,4	13,7	7,1	6,2	0,0	24,0	
10/03/22	6,836	460,87	461,79	---	0,92	63,7	48,9	14,8	7,1	6,1	0,0	24,0	
11/03/22	6,352	461,16	462,12	---	0,96	61,3	47,6	13,8	7,0	6,1	0,0	24,0	
12/03/22	5,659	401,12	401,70	---	0,58	59,9	45,8	14,1	6,7	5,9	0,0	24,0	
13/03/22	5,240	435,02	435,63	---	0,62	55,8	43,8	12,0	6,8	6,0	0,0	24,0	
14/03/22	4,488	456,26	457,02	---	0,76	51,2	41,4	9,8	6,9	6,0	0,0	24,0	
15/03/22	5,374	456,00	456,79	---	0,79	56,3	44,5	11,8	7,0	6,1	0,0	24,0	
16/03/22	5,865	456,90	457,75	---	0,85	59,0	46,2	12,8	7,0	6,0	0,0	24,0	
17/03/22	5,933	456,46	457,27	---	0,81	59,2	46,3	13,0	7,0	6,1	0,0	24,0	
Итого	<i>148,016</i>	13083,44	13110,56	0,00	27,12	55,8	44,4	11,4	7,1	6,1	0,00	672,00	0,00

Показания интеграторов КМ-5

Дата, время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, час
17/03/22 24.00	429,324	33938,00	34003,62	1823,0
18/02/22 00.00	281,307	20854,56	20893,06	1151,0
Итого	148,016	13083,44	13110,56	672,0

Отчётный период: 672,00 час

Период норм. работы: 672,00 час

Период отключения питания (U): _____ час

Период функ. отказа (E): 0,00 час

Период t1-t2 < min (D): _____ час

Период G < min (g): 0,00 час

Период G > max (G): _____ час

Представитель
абонента _____

теплоснабжающей
организации _____

17/02/2022